



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان رضوی



دانشگاه فنی مشهد  
(شهید محمد منتظری)



انجمن بتن ایران  
شعبه خراسان

## جشنواره بتن شرق کشور

# نتایج آزمایش مصالح سنگی

الک	درصد عبوری از الک		
	شن بادامی	شن نخودی	ماسه
1 1/2			
1			
3/4	<b>100</b>		
1/2	<b>23</b>	<b>100</b>	
3/8	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>100</b>
4	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>95</b>
8		<b>1</b>	<b>63</b>
16			<b>40</b>
30			<b>27</b>
50			<b>11</b>
100			<b>3</b>
چگالی اشباع با سطح خشک gr/cm <sup>3</sup>	<b>2/702</b>	<b>2/691</b>	<b>2/683</b>
جذب آب %	<b>0/82</b>	<b>0/99</b>	<b>1/20</b>

